

(CD)

Van: 5.1.2.e [redacted] (NN)
Verzonden: zondag 18 december 2022 10:15
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: Deformatiemeting Prinses Margrietunnel

[redacted],
Hierbij de mail welke aanleiding is tot het overleg.

Groet, [redacted] 5.1.2.e

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 16 december 2022 16:20 5.1.2.e
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CIV) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (CIV) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Deformatiemeting Prinses Margrietunnel

Beste [redacted] en [redacted], 5.1.2.e

Bedankt beiden voor het contact en de uitleg vandaag rondom de problematiek en monitoring van de Prinses Margrietunnel. Zojuist heb ik met [redacted] kunnen spreken, deze was buiten ter plaatse aan het werk. Ik heb van hem begrepen dat er inmiddels een monitoringsprogramma op de moten zit en dat [redacted] de deformatiemetingen zal uitvoeren.

Ik heb ook even contact gezocht met collega [redacted] (CIV Advies en Toetsing Geodata), deze kent de eerdere metingen in de tunnel en op de moten goed. Ons belang in deze is dat als de moten gemeten worden op dezelfde manier als onze eerdere metingen, dat de komende meting(en) dan ook weer vergeleken kunnen worden met de voorgaande vier metingen sinds 2010.

[redacted] zou jij daarom komende maandag tijd hebben om in een Teamsoverleg de monitoring en deformatiemetingen nog even kort toe te lichten aan mij en ook aan [redacted] om vervolgens te bekijken of wij hierin nog iets kunnen betekenen? 5.1.2.e

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en zie uit naar jullie reactie.

Groeten, en goed weekend gewenst,

[redacted] 5.1.2.e
[redacted]

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
Afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

M [redacted] 5.1.2.e
[redacted]@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) en [YouTube](#)

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....

Groeten,

Van: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 december 2022 13:18
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CIV) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Deformatiemeting Prinses Margrietunnel

Dag [redacted], 5.1.2.e

Bedankt voor jullie alertheid en meedenken!
De betreffende collega van PPO is; [redacted] (PPO) [redacted]@rws.nl 5.1.2.e
Mob. [redacted]
Graag hoor ik nog even wat de conclusie zal zijn, of de voorgestelde deformatie van jou nog een aanvulling kan zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Oedsmawei 32| 9001 ZJ Grou | Kamer 1.07
Postbus 2232 3500 GE Utrecht|

.....
M [redacted] 5.1.2.e
T [redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) en [YouTube](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: vrijdag 16 december 2022 13:04 5.1.2.e
Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (CIV) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: Deformatiemeting Prinses Margrietunnel

Beste [redacted],

We spraken elkaar zojuist telefonisch over de deformatiemetingen van de Prinses Margrietunnel, je had deze metingen zelf ook al langs zien komen begreep ik. Een herhalingsmeting zou zinvol kunnen zijn om te kijken of de moten sinds juni 2021 verder zijn gestegen. Maar als PPO een aannemer heeft die de moten monitord, dan zou dit ook voldoende kunnen zijn.

Graag hoor ik wie de PPO collega is die deze monitoring verzorgt om daarvan te horen in hoeverre de moten nu in beeld zijn of dat wij nog iets zouden kunnen betekenen hierin.

Ik stuur je wellicht ten overvloede het laatste adviesrapport mee, waar nog geen risico wordt gezien in de hele lichte stijging, met slechts één overschrijding in Z voor moot 26.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijk uit naar je antwoord over wie bij PPO de monitoring coördineert.

5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud
Afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
M 5.1.2.e
@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl

Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#) en [YouTube](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....