

(CD)

**Van:** 5.1.2.e <[redacted]@deltares.nl>  
**Verzonden:** zaterdag 24 december 2022 16:56  
**Aan:** [redacted] (GPO); [redacted] (PPO)  
**CC:** [redacted] (PPO); [redacted] (GPO); [redacted]  
**Onderwerp:** RE: A7 - Prs. Margrietunnel | Grondwatermonitoring  
**Bijlagen:** MT-10A.PDF; MT-81A\_mt 26.PDF

Hallo,

Ik heb de tekeningen van de bouw bekeken. Destijds is een aanzienlijke bemaling uitgevoerd. (zie tek. Mt-10A). Dit leidde tot veel schadeclaims. Voordeel is dat de grond de belasting al een keer gehad heeft, dus een nieuwe bemaling tot minder zakking leidt.

Daarnaast viel mij op dat tijdens de bouw een paar palen zijn gebroken. Dit is in de moten 16,21,22 en 26. Ter compensatie zijn of groutankers bijgezet of in de gebroken paal zijn nieuwe staven ingebracht. Bij moot 26 zijn 2 groutankers bijgezet (zie d 2<sup>e</sup> tekening).

Groet,

[redacted] 5.1.2.e

---

**From:** [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e  
**Sent:** vrijdag 23 december 2022 17:15  
**To:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>  
**Cc:** [redacted] (PPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>  
**Subject:** A7 - Prs. Margrietunnel | Grondwatermonitoring

**Caution:** This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "[ServiceDesk-ict@deltares.nl](mailto:ServiceDesk-ict@deltares.nl)" as an attachment.

Hoi [redacted], 5.1.2.e

In de bijlage hebben we een uitvraag zitten voor de plaatsing van grondwatermonitoring. Volgens mij is het prima om deze tussen kerst en Oud en Nieuw aan te brengen als dat lukt. Zou je die vraag kunnen uitzetten bij de aannemer.

Voor vragen over de uitvraag, bel me gerust.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

---

**Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken**

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht  
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

**T** [redacted] 5.1.2.e  
**M** [redacted] @rws.nl

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)  
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

---

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.