

(CD)

**Van:** [redacted] <[redacted]@vsf.nl> 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 17 februari 2023 14:57  
**Aan:** [redacted] (GPO)  
**CC:** [redacted] (GPO); [redacted]; [redacted]  
[redacted]@vhbinfra.nl'  
**Onderwerp:** RE: Verzoek tot review | Opmerkingen bezwijkproeven

Goedemiddag [redacted],

t.a.v. de proeflocatie:

Je gaat op meerdere locaties proeven uitvoeren als het sonderonderzoek aangeeft dat de profielen in een project sterk verschillen. Ik heb begrepen dat dit hier niet het geval is, althans niet uit de eerste sonderingen. Wel zijn er 2 geologische pakketten geïdentificeerd, vandaar 2x3 palen met de groutlichamen in de afzonderlijke pakketten.

Zo houden we het programma budgettair zo optimaal mogelijk. Als RWS dit anders wenst, dan horen wij dit graag. Aan de noordzijde van het kanaal zijn er veel kabels en leidingen nabij het kanaal en langs de tunnelbak is de beschikbare ruimte smal. Vandaar onze keuze voor de locatie(s) aan de zuidzijde van het kanaal.

Over het wel of niet meten van de waterspanningen hebben we eerder gemaïld. Dit is gedaan in de eerste set sonderingen, dus die informatie is aanwezig. In het ontwerp van de palen doen we niets met deze gegevens, vandaar dat we hebben voorgesteld om dit in de sonderingen langs de tunnelbak achterwege te laten. Voor de sonderingen door de tunnelvloer en op de proeflocatie kunnen we overwegen om hier wel waterspanningsmetingen mee te nemen op alle of een deel van de hier uit te voeren sonderingen.

Hopelijk heb ik je hiermee geïnformeerd. Deel jij dit evt. met [redacted]?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]@vsf.nl



### Volker Staal en Funderingen

Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht  
KvK 30114104

een VolkerWessels onderneming

---

**Van:** [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 17 februari 2023 14:43  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>;  
[redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>

CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot review | Opmerkingen bezwijkproeven

Beste allemaal, vanuit mijn kant geen aanvullingen op hetgeen [redacted] heeft aangegeven. Wel vraag t.a.v. de lokaties die gekozen zijn. Is er overwogen om aan beide zijden van het kanaal een proeflokatie in te richten en niet 2 aan de 'Joure'-zijde? Profielen vanuit RegioGIS laten weliswaar een redelijk uniform beeld zien, maar toch. Is de aan de NW-kant niet voldoende ruimte?

Verder meen ik dat CUR ook uitvoering van waterspanningsmetingen als onderdeel van het grondonderzoek adviseert, waarom zijn deze achterwege gelaten?

Zoals gezegd door [redacted] volgen er mogelijk nog opmerkingen vanuit onze collega [redacted].

Fijn weekeinde!

[redacted]

---

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 16 februari 2023 17:54

Aan: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] <[redacted]@vsf.nl>; [redacted] <[redacted]@vhbinfra.nl>; [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@windesheim.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot review | Opmerkingen bezwijkproeven

Ha allen,

In de bijlage mijn opmerkingen op de ankerproef. Let op! Deze zijn alleen van mij, [redacted] komt ook met zijn opmerkingen. Waarschijnlijk volgen die volgende week.  
Voor vragen bel me morgen even.

Groeten,  
[redacted]

Met vriendelijke groet,  
[redacted]

[redacted]

---

**Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken**

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

---

T [redacted]  
M [redacted]  
[redacted]@rws.nl

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

**Van:** noreply <[GEN-SA-SP-P-Workflow@vwinfra.nl](mailto:GEN-SA-SP-P-Workflow@vwinfra.nl)>

**Verzonden:** woensdag 15 februari 2023 15:24

**Aan:** [REDACTED] (GPO) <[REDACTED]@rws.nl>

**Onderwerp:** Verzoek tot review

## Verzoek tot review

### 5.1.2.e

[REDACTED] ([REDACTED] [@vhbinfra.nl](mailto:[REDACTED]@vhbinfra.nl)) heeft u uitgenodigd voor een review met de volgende toelichting:

***Beste heren, Graag review op memo bezwijkproeven. Graag jullie reactie uiterlijk di 21-2-23. Indien mondelinge toelichting noodzakelijk is, graag direct contact met [REDACTED]. Groet [REDACTED]***

In Office documenten kunt u opmerkingen plaatsen. Voor overige bestandstypen, zoals PDF en JPG, kunt u antwoorden op dit bericht. Het antwoord zal gericht zijn aan de aanvrager van de review.

Te reviewen document(en) van omgeving *vhb-project-W23003*:

[Memo voorstel bezwijkproeven op Gewi palen.pdf](#)

*Als het niet lukt de link te openen kan de link gekopieerd worden naar de adresbalk van de browser. Als u niet gemachtigd bent het document te bekijken, antwoord dan op dit bericht om de aanvrager om toegang te vragen.*

Het is tot en met 22-02-2023 mogelijk te reviewen. Daarna zal de review verlopen. Via onderstaande knop kunt u de aanvrager laten weten dat u klaar bent.

**[Klik hier als u de review heeft afgerond](#)**

Als u toegang heeft tot de SharePoint Online site, dan kunt u de review ook afronden via het review overzicht.