

(CD)

Van: 5.1.2.e [redacted] (GPO)
Verzonden: woensdag 1 maart 2023 10:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted] (GPO); [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: A7 - Prs. Margriet | Zettingen a.g.v. bemaling

Hoi [redacted],

Je hebt gelijk m.b.t. de palen: voorstel om de zettingen onder elke moot te bepalen. Ook omdat een deel van de oude fundatie op druk zal worden belast daardoor.

Welk voorstel heb je om én inzicht te krijgen in de zettingen van de tunnelmoten en begin volgende week een concept toe te sturen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
M 5.1.2.e

[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Verzonden: dinsdag 28 februari 2023 14:42 5.1.2.e
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>
Onderwerp: RE: A7 - Prs. Margriet | Zettingen a.g.v. bemaling

Hallo [redacted],

5.1.2.e

De bemalingsommen zijn inderdaad een eind gevorderd. [redacted] gaat een bemalingsadvies maken. [redacted] kan dan de zettingsberekeningen maken.

Echter een notitie op het eind van de week lukt niet.

Waarom wil je de zettingen onder de moten met trekpalen weten? Ik denk dat de op staal gefundeerde moten veel zettingsgevoeliger zijn.

Of wil je de zettingen weten onder alle moten, dus zowel de op trekpalen, drukpalen en op staal gefundeerde moten?

Dit vergt heel wat rekenwerk, dus lijkt het me beter om dan de zetting voor een aantal geselecteerde moten te berekenen.

Groet,

[redacted]

From: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Sent: dinsdag 28 februari 2023 12:51 5.1.2.e
To: [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

Cc: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>; [redacted] <[redacted]@deltares.nl>

Subject: A7 - Prs. Margriet | Zettingen a.g.v. bemaling

Caution: This message was sent from outside of Deltares. Please do not click links or open attachments unless you recognize the source of this email and know the content is safe. Please report all suspicious emails to "Servicedesk-ict@deltares.nl" as an attachment.

Hoi [redacted],

Ik probeerde je zojuist telefonisch te bereiken, maar waarschijnlijk was je al aan het lunchen. Van [redacted] begreep ik dat de bemalingssommen al een mooi eind gevorderd zijn. Lukt het rond het einde van deze week de concept notitie toe te sturen met het bemalingsadvies? Belangrijk is dat deze is dat het advies dusdanig compleet is zodat een eventueel vergunningstraject bij het waterschap eenvoudig te doorlopen is én dat alle omgevingseffecten in kaart zijn gebracht. Zettingen van de omgeving zijn daarbij natuurlijk van belang maar ook de zettingen van de tunnelmoten zelf. Die laatste vraag kwam vanochtend nog voorbij. Zou je daarin (per mootnummer op trekpalen) ook inzicht kunnen geven en dit kunnen meenemen in de zettingsanalyse/advies?

Aan het eind van de middag ben ik relatief goed telefonisch bereikbaar mocht je h.e.e.a. nog verder willen afstemmen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2.e

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted] 5.1.2.e
M [redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.