

(CD)

Van: [redacted] (GPO) 5.1.2.e
Verzonden: maandag 13 maart 2023 16:39
Aan: [redacted] (GPO)
Onderwerp: RE: Verzoek tot review

Zie onder in het **groen**.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch adviseur

.....
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud - Tunnels en Natte Kunstwerken

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

.....
T [redacted]
M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op [Twitter](#) en [Facebook](#)

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 10 maart 2023 09:56
Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek tot review

[redacted], neem aan dat jij deze ook gehad hebt. Als de bijlage is de memo van [redacted] / [redacted] toegevoegd. Daarin ook gemeld dat afstemming met [redacted] heeft plaatsgevonden t.a.v. afwijken van ROK voor afsnuiten van qc. Ben jij daarvan op de hoogte? 5.1.2.e

Klopt. Heb zojuist samen met [redacted] gezeten om het werkplan door te spreken. Paar kleine punten op de i, maar volgens mij stak hij goed in elkaar.

Verder wordt er nu gesproken over 9 proefpalen. Mijn beeld is dat er 6 palen beproefd gaan worden, maar maak uit mails op dat [redacted] heeft aangegeven dat 3 extra proeven wellicht zinvol zijn. Is dat nu inderdaad besloten?

Klopt, om een extra laag te beproeven.

Verder maak ik ook uit mails op dat het op diepte komen van de sonderingen niet altijd lukt. In hoeverre belemmert dit nu de meerwaarde van de proefpalen?

Er worden afzonderlijke sonderingen gezet bij elke proefpaal (één per paal)

Zie verder geen bijzondere zaken. Belangrijkste wat mij betreft is dat de memo die als bijlage is toegevoegd inderdaad goed is afgestemd met [redacted] en jou.

[redacted] is vorige week een dag geweest om meegenomen te worden. Dat ging op een juiste manier.

Van: noreply <GEN-SA-SP-P-Workflow@vwinfra.nl>


Verzonden: donderdag 9 maart 2023 14:13

Aan: [redacted] (GPO) <[redacted]@rws.nl> 5.1.2.e

Onderwerp: Verzoek tot review

Verzoek tot review

5.1.2.e

( @vsf.nl) heeft u uitgenodigd voor een review met de volgende toelichting:

Bij deze het werkplan proefpalen alvast ter review. Nog niet helemaal compleet (o.a. terreininrichting) maar gezien het krappe tijdspad wil ik jullie vragen het geheel alvast te bekijken. Volgende week wil het het werkplan definitief maken.

In Office documenten kunt u opmerkingen plaatsen. Voor overige bestandstypen, zoals PDF en JPG, kunt u antwoorden op dit bericht. Het antwoord zal gericht zijn aan de aanvrager van de review.

Te reviewen document(en) van omgeving *vhb-project-W23003*:
[Werkplan Proefpalen.pdf](#)

Als het niet lukt de link te openen kan de link gekopieerd worden naar de adresbalk van de browser. Als u niet gemachtigd bent het document te bekijken, antwoord dan op dit bericht om de aanvrager om toegang te vragen.

Het is tot en met 16-03-2023 mogelijk te reviewen. Daarna zal de review verlopen. Via onderstaande knop kunt u de aanvrager laten weten dat u klaar bent.

Klik hier als u de review heeft afgerond

Als u toegang heeft tot de SharePoint Online site, dan kunt u de review ook afronden via het review overzicht.

