

Bijlage 4: Verleende vergunningen en planologische inpassing

Met betrekking tot ontheffingen en toestemmingen ten aanzien van de noodzakelijke, niet ruimtelijke besluiten (vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen) kan worden meegedeeld dat deze zijn verleend, aangevraagd dan wel tijdig voor aanvang van de werkzaamheden zullen worden aangevraagd.

Het transformatorstation dat initiatiefnemer zal plaatsen en de transformatorstations die initiatiefnemer reeds geplaatst heeft, vallen onder artikel 2 lid 18 sub a van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht en zijn derhalve vergunningsvrij (situatie tot 31 december 2023). Ook onder de Omgevingswet, zijn deze stations vergunningsvrij. Op grond van artikel 2.25 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geldt in principe een vergunningsplicht als het bouwwerk voldoet aan de voorwaarden in dit artikel. Aan de meeste voorwaarden voldoet een transformatorstation niet, zolang het bouwwerk maar niet hoger is dan 5 meter.

In de nota van toelichting bij het Bbl is hierover opgenomen (Stb. 2022, 145): "Opgemerkt wordt dat een aantal bouwwerken of werkzaamheden dat voorheen expliciet als vergunningvrij was opgenomen in het Besluit omgevingsrecht, bijlage II, artikel 2 of 3, door het werken met positief geformuleerde vergunningplichtige gevallen, nu niet letterlijk meer terug te zien is in de hier besproken artikelen maar dat daarmee uitdrukkelijk niet beoogd is deze gevallen onder de vergunningplicht te brengen. Zij zijn dus nog altijd vergunningvrij."

Aan te vragen vergunningen (indien van toepassing):*

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Noordwijk 2021 AVOI 2021 (Moor)
- Waterschapsverordening en onderhoudsverordening Hoogheemraadschap van Rijnland
- Additionele vergunningen via het Omgevingsloket.