



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS ONGECLASSIFICEERD
Frisia Zout
[redacted]
Lange Lijnbaan 15
8861 NW Harlingen

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (058) 234 43 44
F (058) 234 41 23
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

T [redacted]

Datum 7 december 2015
Onderwerp Wijziging voorschrift 8, lid 3, watervergunning
Frisia Zout BV

Ons kenmerk
RWS-2015/49487

Bijlage(n)
1

Geachte heer [redacted];

Naar aanleiding van uw aanvraag om wijziging van de watervergunning, d.d. 20 augustus 2014 (kenmerk RWS 2014/37885), aangevraagd op 13 augustus 2015, stuur ik u hierbij uw watervergunning.

Op uw aanvraag is de procedure van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Gelet op deze procedure, wordt dit document ook toegezonden aan vertegenwoordigers van belanghebbenden.

In hoofdstuk 7 staan deze belanghebbenden vermeld en hoe u en belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen deze vergunning.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de in de kantlijn genoemde contactpersoon van de afdeling Vergunningverlening.

Hoogachtend,

de minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,



beschikking

Kenmerk RWS-2015/49487
Datum 25 november 2015
Onderwerp Wijziging voorschrift 8, lid 3, watervergunning
Frisia Zout BV

**Rijkswaterstaat Noord-
-Nederland**

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[Redacted]
Vergunningverlener

T [Redacted]
[Redacted]

Datum

25 november 2015

Inhoudsopgave

1. AANHEF	2
2. BESLUIT.....	2
3. AANVRAAG	3
4. PROCEDURE.....	4
5. CONCLUSIE.....	5
6. ONDERTEKENING.....	5
7. MEDEDELINGEN	6

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 augustus 2015 een aanvraag ontvangen van Frisia Zout B.V., Lange Lijnbaan 15 te Harlingen, om wijziging van de watervergunning, d.d. 20 augustus 2014 (kenmerk RWS 2014/37885). De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00004255.

De aanvraag betreft het verhogen van het debiet van het te onttrekken grondwater:

- van 105.000 m³ naar 250.000 m³ per jaar, en
- van 125 m³ naar 150 m³ per uur.

In de Waterwet is geregeld dat industriële grondwateronttrekkingen die groter zijn dan 150.000 m³ op jaarbasis onder de bevoegdheid van de Provincie vallen. Dit betekent dat de provincie Fryslân bevoegd gezag zou zijn ten aanzien van deze grondwateronttrekking. Er is echter sprake van samenloop als bedoeld in art. 6.17 van de Waterwet, daarom is deze watervergunning verleend door de minister van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. De provincie Fryslân is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

De aanvrager is bij brief (kenmerk RWS-2015/37228, d.d. 25 augustus 2015) schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 20 oktober 2015 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende informatie, te weten een geohydrologische effectstudie, is op 16 oktober 2015 ontvangen en geregistreerd onder nummer RWSV2015-00004255. Daarmee is de procedure met 49 dagen opgeschort.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Het in voorschrift 8, lid 3 van de watervergunning d.d. 20 augustus 2014, kenmerk RWS 2014/37885 opgenomen voorschrift als volgt te wijzigen:

3. De hoeveelheid te onttrekken grondwater mag maximaal 150 m³ per uur, 90.000 m³ per maand en 250.000 m³ per kalenderjaar bedragen.

3. Aanvraag

3.1 Vergunningssituatie

Sinds 1995 onttrekt Frisia Zout grondwater. Op 20 augustus 2014 is een nieuwe vergunning verleend (kenmerk RWS 2014/37885), op grond van de Waterwet voor onder andere het onttrekken van grondwater. In hoofdstuk 3.2 van deze vergunning, voorschrift 8 "Uitvoering onttrekking", lid 3, staan de maximaal toegestane hoeveelheden te onttrekken grondwater per uur, per maand en per jaar vermeld. Deze hoeveelheden bedragen respectievelijk 125 m³, 90.000 m³ en 105.000 m³.

3.2 Aanvraag

In het bedrijf is een warmtekrachtcentrale (WKC) aanwezig. Voor de koeling van de (WKC) wordt water uit het Van Harinxmakanaal aangeleverd of grondwater opgepompt.

In het verleden was het voor Frisia Zout in de zomermaanden niet noodzakelijk om volop te produceren. Hierdoor werd de WKC in de zomermaanden niet intensief belast. De WKC wordt sinds 2011 gebruikt voor de productie van elektriciteit middels drukreductie van de stoom van de naastgelegen reststoffen energiecentrale (REC). De REC moet het gehele jaar volop in bedrijf zijn om de aangeboden hoeveelheid afval te kunnen verwerken. Dit betekent dat de WKC ook in de zomermaanden intensief wordt belast. Omdat de temperatuur van het kanaalwater uit het van Harinxmakanaal in de zomermaanden te hoog (> 20°C) is om in te zetten als koelmiddel in de vol belaste WKC wordt extra grondwater ingezet. Verder heeft Frisia Zout bij uitval van de levering van water uit het Van Harinxmakanaal maximaal 150 m³/uur grondwater nodig in plaats van de vergunde 125 m³/uur.

Frisia Zout heeft de actuele en veranderde bedrijfssituatie niet juist meegenomen in de aanvraag van de vigerende watervergunning, wat heeft geleid tot een te lage inschatting van het grondwatergebruik.

Op basis van deze nieuwe inzichten heeft Frisia Zout onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de inzet van grondwater te reduceren. Dit heeft geleid tot een aanpassing in het systeem van de WKC waardoor het koelwaterdebiet afgeregeld kan worden tot rond de 75 m³/uur. Dit zou onder normale omstandigheden voldoende moeten zijn voor de koeling van de WKC. Dit was de enige haalbare optie om de inzet van grondwater te reduceren.

Op grond van het bovenstaande heeft Frisia Zout een aanvraag tot wijziging ingediend voor het verhogen van het debiet van het te onttrekken grondwater:

- van 105.000 m³ naar 250.000 m³ per jaar, en
- van 125 m³ naar 150 m³ per uur.

3.3 Beoordelen aanvraag

Op 14 september 2015 heb ik van de provincie Fryslân een advies ontvangen met betrekking tot deze aanvraag. In het advies geeft de provincie Fryslân aan dat ze kunnen instemmen met de verhoging van het debiet van het te onttrekken grondwater van 105.000 m³ naar 250.000 m³ per jaar. De provincie heeft daarbij de volgende redenen aangevoerd:

- Het betreft een onttrekking van zout grondwater. De onttrekking gaat dus niet ten koste van de zoetwatervoorraden;
- De onttrekkingslocatie ligt op een smalle strip land tussen de Waddenzee en de Industriehaven. De verlagingen van de grondwaterstanden zijn daardoor gering en blijven bovendien beperkt tot het bedrijfsterrein. Er zijn daarom geen negatieve effecten voor de omgeving te verwachten.

Verder heeft de provincie Fryslân per mail (kenmerk RWS 2015/51411) aangegeven dat zij kan instemmen met het met de verhoging van het debiet van de te onttrekken grondwater van 125 m³ naar 150 m³ per uur. Tevens kunnen de voorwaarden van de huidige watervergunning, met uitzondering van de vergunde hoeveelheden, onverkort blijven bestaan voor de gewijzigde situatie.

Ten slotte heb ik de provincie Fryslân gevraagd of de geohydrologische effectstudie die Frisia Zout op 16 oktober aan de aanvraag heeft toegevoegd nog tot andere inzichten leidt. Naar aanleiding van deze vraagstelling heeft de provincie Fryslân mij per mail (kenmerk RWS 2015/51407) aangegeven dat de rapportage er goed uit ziet, en er zijn geen 'schokkende' effecten naar voren gekomen die een uitbreiding van het vergunde debiet in de weg staan.

Het advies van de provincie Fryslân hebben wij overgenomen in deze wijzigingsvergunning.

4. Procedure

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

5. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de bestaande vergunning.

6. Ondertekening

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

7. Mededelingen

Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van het besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de brief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, ter attentie van de afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum

25 november 2015

Nummer

RWS-2015/49487

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoekschrift dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woon- of vestigingsplaats heeft. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde rechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Digitaal beroep of voorlopige voorziening

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Overige mededelingen

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Afschriften vergunning

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. Het college van B&W van de Gemeente Harlingen, Postbus 10000 8860 HA Harlingen;
2. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden;
3. Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden.
4. De Natuur en Milieufederatie Groningen, e-mail: info@friesemilieufederatie.nl
5. De Waddenvereniging, e-mail: gerbens@waddenvereniging.nl.
6. ReststoffenEnergieCentrale (REC) Harlingen: Postbus 1622, 8901 BX Leeuwarden
7. Ministerie van EZ; Staatstoezicht op de mijnen: Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage
8. Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden