



nr.: ADO 96/323



de minister van verkeer en waterstaat

Beschikkende op het verzoek van Delesto B.V., Oosterhorn 4 te Delfzijl van 31 januari 1996, kenmerk dBk1027.96/vNpt met bijlagen, om vergunning voor het bouwen van een koelwatercircuit, bestaande uit een koelwaterinlaatstation aan de voet van de Zeedijk in het Zeehavenkanaal van de haven van Delfzijl; een koelwateruitlaatwerk aan de voet van de Schermdijk (Noordzijde) en een koelwaterleiding in de bodem van het Zeehavenkanaal.

**Begripsbepaling:**

in deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. "de hoofdingenieur-directeur", de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden (adressering: Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden);
- b. "het dienstkringhoofd", het hoofd van de dienstkring Waddenzee-Oost van de Rijkswaterstaat, Duurswoldlaan 2 te Farmsum (adressering: Postbus 20003, 9930 PA Delfzijl, telefoon [REDACTED]).

**Overwegende dat,**

- door Delesto B.V. een Warmtekrachtcentrale Delesto-2 zal worden gebouwd;
- hiervoor een aantal buitendijkse werken moeten worden aangelegd, bestaande uit een koelwaterinlaatstation, een koelwateruitlaatwerk en een leiding door het Zeehavenkanaal;
- deze werken enerzijds betrekking hebben op het innemen van koelwater uit het Zeehavenkanaal en anderzijds op het lozen van koelwater in het Eems-Dollard-estuarium;
- het innemen van koelwater plaatsvindt via een zogenaamd inlaatstation, welke gesitueerd wordt in het Zeehavenkanaal, aan de voet van de zeedijk;
- voor de aanleg van dit inlaatstation circa 6.000 m<sup>3</sup> grond ontgraven zal worden waarvan 5.000 m<sup>3</sup> teruggebracht zal worden;
- het uitlaatwerk gesitueerd wordt aan de noordzijde van de Schermdijk;



- voor de aanleg van dit uitlaatwerk circa 2.250 m<sup>3</sup> grond ontgraven zal worden en geëgaliseerd;
- indien de leiding door het zeehavenkanaal gegraven zal worden (optie I), er circa 37.750 m<sup>3</sup> baggerspecie vrij zal komen;
- indien de leiding door het zeehavenkanaal geboord zal worden (optie II) er circa 1.350 m<sup>3</sup> grond vrij zal komen;
- uit oogpunt van het door Rijkswaterstaat te behartigen openbaar rivier- en stroombelang geen bezwaar bestaat tegen het uit te voeren werk;
- voor de uitvoering van vorenstaande tevens gebruik moet worden gemaakt van de Zeedijk en van de zgn. Schermdijk;
- de Zeedijk in beheer is bij het waterschap Eemzijlvest te Appingedam en de Schermdijk in beheer is bij het Havenschap Delfzijl/Eemshaven te Delfzijl.
- de permanente opslag van 24.200 m<sup>3</sup> bij ontgravingen (optie I) resp. 1.350 m<sup>3</sup> grond bij boring (optie II) in het depot Oterdum en de tijdelijke opslag van 5.000 m<sup>3</sup> grond aan het buitentalud van de zeedijk.

Gelet op de Rivierenwet;

BESLUIT:

Aan Delesto B.V., Oosterhorn 4 te Delfzijl, verder "houder der vergunning" genoemd, vergunning te verlenen onder voorschriften voor :

- het aanleggen, behouden, onderhouden en eventueel opruimen van een koelwater circuit, bestaande uit een koelwaterinlaatstation aan de voet van de Zeedijk in het Zeehavenkanaal, een koelwateruitlaatwerk aan de voet van de Schermdijk (noordzijde) en een koelwaterleiding in de bodem van het Zeehavenkanaal;

Artikel 1.

De werken genoemd onder besluit moeten worden uitgevoerd op de plaatsen, zoals aangegeven op de tekeningen 3210-101, 3210-103, 3210-104, 3210-105, 3210-112, 3210-113 behorend bij het door Delesto overhandigde bestek 02 WKC DELESTO 2.



## Artikel 2

1. Alvorens tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, is de vergunninghouder verplicht het definitieve bestek met tekeningen in 3-voud, voor wat betreft de onder besluit genoemde werken, ter goedkeuring in te zenden aan het dienstkringhoofd. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op elke uitbreiding of wijziging, alsmede opruiming van de werken of enig onderdeel daarvan.
2. Het opmaken van de uitvoeringsplannen moet door de vergunninghouder in overleg met en volgens aanwijzing van of namens het dienstkringhoofd geschieden.
3. Met de uitvoering van de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat de plannen door het dienstkringhoofd schriftelijk zijn goedgekeurd.
4. Zonder schriftelijke toestemming van het dienstkringhoofd mag niet van de goedgekeurde plannen worden afgeweken.

## Artikel 3

De vergunninghouder moet tenminste een maand nadat een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden, het dienstkringhoofd een tijdschema verstrekken met betrekking tot de uitvoering van het gehele werk.

## Artikel 4

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de door het dienstkringhoofd gegeven aanwijzingen ter bescherming van betrokken belangen worden opgevolgd.
2. Onder werkzaamheden in dit artikel zijn wijzigings- en opruimingswerkzaamheden begrepen.

## Artikel 5

De houder der vergunning moet de krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De terzake door of namens het dienstkringhoofd gegeven aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

## Artikel 6

De ten behoeve van het inlaatwerk ontgravengrond mag tijdelijk op het buitentalud van de Zeedijk worden opgeslagen. De opgeslagen grond moet boven de HW-lijn liggen en in de nabijheid, maar niet verder dan 100 m van het te realiseren werk. De laagdikte dient zodanig te zijn, dat de grond niet gaat schuiven.



#### Artikel 7

Ten behoeve van het uitlaatwerk zal circa 2.250 m<sup>3</sup> grond ontgraven worden. Deze grond dient in den droge ontgraven te worden en vervolgens vlak te worden geëgaliseerd. De verspreiding van deze grond mag geschieden in een breedte van circa 100 m aan weerszijden van het te bouwen uitlaatwerk en zoveel mogelijk tegen het buitentalud van de Schermdijk, waarbij de aanvulling niet voor het uitlaatwerk uit mag reiken.

#### Artikel 8

1. Bij het ontgraven van een sleuf ten behoeve van de leiding zal er circa 37.750 m<sup>3</sup> grond vrijkomen. Hiervan mag circa 24.200 m<sup>3</sup> opgeslagen worden in het buitendijks gelegen depot "Oterdum" (Havenschap Delfzijl/Eemshaven)
2. Indien de leiding wordt geboord, zal er circa 1.350 m<sup>3</sup> grond vrijkomen. Deze grond mag worden afgevoerd naar het buitendijks gelegen depot "Oterdum"
3. De opslag zal plaatsvinden op de locatie zoals aangegeven is op tekening met nummer WB 9862-94 van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven

#### Artikel 9

Indien de aan deze vergunning verbonden voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de houder der vergunning geacht zonder vergunning te handelen c.q. te hebben gehandeld.

Farmsum, 28 maart 1996

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
namens deze,

DE HOOFINGENIEUR-DIRECTEUR VAN DE RIJKSWATER-  
STAAT IN DE DIRECTIE NOORD-NEDERLAND,  
voor deze,

HET HOOFD VAN DE DIENSTKRING WADDENZEE-OOST





## Mededelingen

### 1. Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Nederland, Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde president een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. De griffier van de betrokken Arrondissementsrechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

2. Van iedere overgang van deze vergunning naar de rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan de hoofdingenieur-directeur.



3. De verlening van deze vergunning ontslaat de houder der vergunning niet van de plicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, danwel derden, tengevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
4. De aandacht wordt gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning of ontheffing vereist is/kan zijn op grond van anderen wetten en/of verordeningen (b.v. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Natuurbeschermingswet) dan waarop deze beschikking steunt.
5. Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staateigendommen, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik, is voorbehouden aan de dienst Domeinen van het ministerie van Financiën. In verband daarmee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het hoofd van de Regionale directie Domeinen Noord, Postbus 506, 7940 AM Meppel. Indien noodzakelijk zal deze zich met betrekking tot het bedoelde gebruik van de betrokken staateigendommen, schriftelijk tot de vergunninghouder wenden.
6. Het originele exemplaar van deze vergunning of een namens de hoofdingenieur-directeur gewaarmerkt afschrift daarvan met bijhorende tekening moet steeds aan boord van het in artikel 2 lid 1 onder b bedoelde materieel aanwezig zijn en aan de ambtenaren van de Rijkswaterstaat op hun verzoek worden getoond.
7. Bij gebruik maken van deze vergunning mag geen belemmering of hinder worden veroorzaakt aan de scheepvaart en moeten alle door of vanwege het hoofd van de dienstkring Waddenzee-Oost van de Rijkswaterstaat te Delfzijl, in verband met de veiligheid van de scheepvaart, gegeven aanwijzingen, nauwgezet worden opgevolgd.
8. De houder der vergunning moet van het zinken of verloren gaan in Rijkswateren van vaartuigen, ankers of andere voorwerpen, gebezigd bij het gebruik maken van deze vergunning, onmiddellijk kennis geven aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden.  
Deze vaartuigen, ankers of voorwerpen moeten alsdan door de houder der vergunning binnen een door of vanwege de hoofdingenieur-directeur te stellen termijn worden opgeruimd
9. Van deze vergunning kan alleen gebruik worden gemaakt als de houder der vergunning ter zake beschikt over een door de Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Nederland verleende vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater.



- c.c. in 1-voud naar Politie te Water, Duurswoldlaan 2,  
9930 PA Delfzijl;
- c.c. in 1-voud naar RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- c.c. in 1-voud naar Domeinen te Midden-Nederland, Postbus 506  
7940 AM Meppel;
- c.c. in 1-voud naar afdeling RVJ, directie Noord-Nederland.
- c.c. in 1-voud naar Werkgroep Eemmond, Stationsstraat 7,  
9711 AR Groningen;
- c.c. in 1-voud naar afdeling ANE, directie Noord-Nederland