

# Memo

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat Generaal Goederenvervoer  
Vaarwegmarkeringsdienst

Aan

[REDACTED]

Van

[REDACTED]

Datum

1 juli 1999

Onderwerp

Uitvoering werkzaamheden vuurtoren Huisduinen

Doorkiesnummer

732

Bijlage(n)

-

Beste [REDACTED],

Recentelijk hebben wij een contract gesloten met de firma Bolidt voor het conserveren van de binnenkant van de genoemde vuurtoren en het repareren van de gietijzeren vloeren met behulp van een kunststof toplaag. Uiteraard hebben wij ook de gemeente Den helder geïnformeerd en verzocht een bouwvergunning te verstrekken voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden.

De gemeente heeft op zijn beurt advies c.q. goedkeuring gevraagd aan Monumenten zorg voor wat betreft gekozen reparatie oplossing (kunstoflaag).

Het advies van monumentenzorg is negatief, zie het bijgevoegde schrijven, en het verzoek om een andere reparatiemethode toe te passen. Concreet komt het er op neer dat wij van Bolidt afwillen en de kunststof 'oplossing' niet willen uitvoeren. Ik denk dat er z.s.m. een schrijven moet uitgaan naar Bolidt, waarin tenminste vermeld:

- Directe stopzetting van de reparatie werkzaamheden tot nader order (de conserveringswerkzaamheden kunnen gewoon worden afgerond);
- In overleg met Bolidt tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen voor beëdiging van het reparatiedeel van het contract.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

LTBG - Afdeling Techniek  
Postadres: Vuurtorenweg 35, 2583 XL Den Haag  
Bezoekadres: Vuurtorenweg 35 Den Haag

Telefoon 070 - 3381732  
Telefax 070 - 3512648  
E-mail [REDACTED]@dnz.rws.minvenw.nl



Broederplein 41 · 3703 CD Zeist

Postbus 1001 · 3700 BA Zeist

☎ | 030 · 698 32 11

fax | 030 · 691 61 89

Postbank 425120

RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG

D.G.G. VAARWEGMARKERINGSDIENST	
Reg. nr. S / VMD	139
Klass. nr.	07.354.3 (6)
Dossier nr.	2 RR
Datum	28 JUNI 1999
Ter behandeling aan. [redacted] Opberge[redacted]	

De heer [redacted],  
Afdeling Gebouwen, Ministerie van V&W,  
Directoraat-Generaal Goederenvervoer  
VUURTORENWEG 35-37  
2583 XL DEN HAAG

*in overleg met  
af de van  
Bolidd af kunne  
konne!*

uw brief/kenmerk

ons nummer

behandeld door

onderwerp

Vuurtoren Den Helder, vloerherstel

bijlage

datum  
250699

Geachte [redacted],

Met in herinnering de prettige en informatieve bijeenkomst bij de Helderse vuurtoren op 23/6 en ter bevestiging van bij die gelegenheid gemaakte afspraken bericht ik u het volgende.

De in 1877 gebouwde, geheel uit gietijzeren onderdelen samengestelde vuurtoren is door zijn functie, vormgeving en bouwtrant van bijzonder historisch belang. De rijksbescherming die het object als monument geniet onderstreept dat belang.

Het door uw afdeling van Rijkswaterstaat gevoerde onderhoudsbeleid heeft er in hoge mate toe bijgedragen dat dit bijzondere, waardevolle monument ruim 120 jaar na de bouw nog in goeddeels ongerepte staat verkeert. Ook het op dit moment in uitvoering verkerende onderhoudswerk – schilderwerk interieur – is van professioneel gehalte en draagt in hoge mate bij aan de instandhouding van dit stuk nationaal cultuurgood.

Het enthousiasme van u uw mensen voor het behoud van het gebouw is evident en de toren plukt daar de goede vruchten van!

Wij discussieerden over de aanpak van schade van de gescheurde gietijzeren vloervelden op de niveau's 6 – 16. Hoewel de door u voorgestelde herstelmethode – PU-sandwich-gietvloeren van Bolidd – voor dat probleem zeker een aantal van de manco's en veiligheidsproblemen zou wegnemen, hoop ik, dat [redacted] en ik namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hebben kunnen duidelijk maken dat de vereiste reversibiliteit van de ingreep en het wezen van het gebouw vragen om een meer ambachtelijke oplossing 'in ijzer en staal', waarbij per schadeplek wordt gerepareerd.

Om zo snel en doelgericht mogelijk tot een praktische en voor alle partijen acceptabele herstelmethode te komen, zullen wij u op korte termijn met enige gespecialiseerde bedrijven op het terrein van metaalherstel in contact brengen. Ik stel mij voor dat wij vervolgens in goed

*Complimenten  
om  
het gevende  
onderhouds  
beleid!*

*← maar  
nu komt  
het!*

overleg met u, de gemeente Den Helder - [redacted] zend ik afschrift van deze brief - en de te selecteren herstelfirma de toe te passen 'meccano-achtige' reparatiewijze vaststellen en voor uitvoering accorderen. Door de gemeente kan dan monumentenvergunning worden verleend.

In de hoop u hiermee naar wens te informeren groet vriendelijk,

